



REPUBLIKA HRVATSKA
DRŽAVNI URED ZA REVIZIJU

KLASA: 406-01/21-01/35
URBROJ: 613-01-01-22-8

Zagreb, 21. siječnja 2022.

Na temelju odredbe članka 6.stavka 12. Pravilnika o provedbi postupaka nabave roba, usluga i radova za postupke obnove (Narodne novine 126/21), u postupku jednostavne nabave izvođenja radova cjelovite obnove građevinske konstrukcije na zgradi Državnog ureda za reviziju u Zagrebu, Tkalčićeva 19, evidencijski broj nabave JN-1/2022, naručitelj, Državni ured za reviziju, objavljuje

II. OBJAŠNJENJE POZIVA NA DOSTAVU PONUDA

I. UPIT GOSPODARSKOG SUBJEKTA

Slijedom zaprimljenog upita gospodarskog subjekta, Naručitelj daje objašnjenje Poziva na dostavu ponuda, kako slijedi:

1. Gospodarski subjekt navodi:

„II RUŠENJE I DEMONTAŽA

1. Dovođenje građevine u beznaponsko stanje. Izvesti otpajanje elektroenergetskog priključka prije početka rušenja. Postava gradilišnih GRO. kom 1,00

Pitanje: Molimo pojašnjenje – dodatne podatke a odnose se na slijedeće. Da li se gradilišni ormar priključuje na postojeći napojni kabel građevine (vlasništvo HEP), da li gradilišni ormar treba sadržavati mjerni uređaj za mjerenje utroška električne energije, da li je potrebno ishoditi EE suglasnost od HEP – a za privremeni priključak (kolika je predvidiva angažirana snaga), te tko snosi troškove utrošene el. energije.“.

1.1. Naručitelj pojašnjava

Izvođač je dužan zatražiti privremeni gradilišni priključak te sukladno tomu priključiti se na način koji definira EE suglasnosti HEP-a za privremeni priključak. Gradilišni ormar treba sadržavati mjernu garnituru.

Trošak utrošene energije definiran je točkom 2.4. Prijedloga Ugovora koji je sastavni dio Poziva na dostavu ponuda na način da sve troškove potrebnih priključaka energenata (struja, voda, plin) i troškove korištenja snosi Naručitelj.

DRŽAVNI URED ZA REVIZIJU